

## 住宅の24時間換気システム換気扇外部フードに不具合

アキュラホームは対象となる1322棟(6643ヶ所)を無償にて点検・修理


株式会社アキュラホーム(本社:埼玉県さいたま市 社長:宮沢俊哉)では、2006年12月までに施工した住宅に取り付けた換気扇外部フードに不具合があることが判明しました。

2003年7月に行われた改正建築基準法により、強制的に室内の空気を入れ替えるための24時間365日稼働し続ける換気扇の設置(24時間計画換気システム)が義務付けられました。当該外部フードには虫除けのためのメッシュを取り付けており、そのため換気扇から強制的に排出される空気に含まれた埃がメッシュに付着して目詰まりを起こし、本来の計画換気量を満たさなくなる可能性があります。

この不具合が重大な事故原因となるものではありませんが、アキュラホームでは、対象となる2003年5月から2006年12月までに施工した内の1322棟(6643ヶ所)の住宅に対し、無償にて点検・修理を行うことにいたしました。

<お客様からのお問い合わせ先>

アキュラホーム建築本部内 お客様相談窓口 奥山  
TEL: 049-244-5882(代)



メッシュ部分に埃が付着している様子

<お問い合わせ先>

広報課 堀越・川畑 TEL: 048-631-3020(ダイヤルイン) FAX: 048-631-2334  
写真データは右記URLよりダウンロードできます。URL: <http://www.aqura.co.jp/news.html>  
本リリースは「国土交通記者会」、「国土交通省専門紙記者会」にて配布しています。

<会社概要>

社名	株式会社アキュラホーム
代表取締役社長	宮沢俊哉
所在地	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16 シーノ大宮ノースウィング15階
電話	048-631-2333(代)
創業	1978(昭和53)年9月
資本金	9,314万円
従業員数	452名(06年4月1日現在)
事業	建築工事・設計施工・販売、住宅総合研究・開発・コンサルティング
売上高	159億円(06年2月期)
ホームページ	<a href="http://www.aqura.co.jp">http://www.aqura.co.jp</a>